

VALEURS DE REFERENCE DES PRODUITS DEVERSEES

PARAMETRES	VALEURS DE REFERENCE	UNITES	VALEURS EFFLUENTS DOMESTIQUES	VALEURS ANALYSE PRELEVEMENT
Phosphore total	5<pH<9		7	
DBO5	3000	mgO2/l	400	
DCO	5000	mgO2/l	900	
MES	2000	mg/l	300 à 400	
Azote global	400	mgN/l	100	
Phosphore total	100	mgP/l	25	
Cadmium *	0,2	mg/l		
Chrome total *	0,5	mg/l		
Cuivre *	0,5	mg/l		
Mercurure *	0,05	mg/l		
Nickel *	0,5	mg/l		
Plomb *	0,5	mg/l		
Zinc *	2	mg/l		

* Référence arrêté du 2 Février 1998 relatif aux installations classées

Nota : Cette liste n'est pas limitative compte tenu de l'évolution de la législation tant sur la nature des rejets que sur la valorisation des boues du process d'épuration.